

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Woluwestraat 1G, 1830 Machelen

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 23047-A-DBA_2017018580/EP16983/A002/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **14-09-2022**

Handtekening:

CES NV BLOMMAERT

CONTRACTING & ENGINEERING SERVICES
EP16983

Dit certificaat is geldig tot en met **21 februari 2029**.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.

E38

Eis
E50

BEN
E30

Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het K-peil (K36) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	02/06/2017
Datum einde van de werken	21/02/2019
Datum ingebruikname	21/02/2019
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	8.024
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	97
Beschermd volume (m ³)	400
Verliesoppervlakte (m ²)	194
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	111
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,85
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,48
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.172
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20734829 / 20865419

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

CES NV BLOMMAERT
CONTRACTING & ENGINEERING SERVICES
1730 Asse
EP16983 | 0475297921

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.